

1.g klasser Saxogade

Undervisningsmiljø 2021 SAXOGADE

Lokale	Klasse	Svarprocent	Opmærksomhedspunkter
103	1.a	77.8%	generet af støj i undervisningen udearealer
408	1.b	96.7%	borde+stole i undervisningslokalet / støj Luft, lys, varme
403	1.c	72.7%	generet af støj meget gerne fællesarealer ude og inde toiletter
303	1.d	78.6%	indretning af undervisningslokalerne generet af støj temperaturen i lokalet
406	1.e	87.1%	indretning af undervisningslokalerne generet af støj temperaturen i lokalet
108	1.f	82.6%	temperaturen i lokalet udearealerne
402	1.h	87.5%	indretning af undervisningslokalerne temperaturen i lokalet kantinen

Forsøg: støjdæmpning loft ligesom i lok. 302 og 402 + akustikpaneler på bagvæggen

lok. 105 - der mangler "gardin" i døren mellem lok. 105 og 106.

Forsøg - hvis der er positivt resultat, vil vi gerne have flere "gardiner" op, i de lokaler, hvor der er døre i mellem.

Gerne grafitti malerier/Aalborg plakater på gangene for at peppe gangene op og ramme eleverne i indretning

Forsøg: støjdæmpning loft ligesom i lok. 302 og 402

2.g klasser Saxogade

Undervisningsmiljø 2021 SAXOGADE

Lokale	Klasse	Svarprocent	Opmærksomhedspunkter
204	2.a	96.3%	Dårlige stole, støj Temperatur - varmt/koldt Toiletter lugter og er ikke lydtætte
203	2.b	77.8%	Dårlige stole, støj Temperatur - varmt/koldt Mangler udearealer
405	2.c	71.0%	Dårlige stole Støj Mangler sæbe på toiletter
302	2.d	63.3%	Dårlige stole Støj Temperatur - varmt/koldt
238	2.e	69.0%	Dårlige stole, støj Temperatur - varmt/koldt Toiletter lugter
241	2.f	82.1%	Temperatur - varmt/koldt Små borde, mangler vindue til udluftning Støj
304	2.h	67.9%	Dårligt lys i projektor Støj fra andre lokaler Temperatur - varmt/koldt
239	2.i	48.4%	Temperatur - varmt/koldt Mangler udearealer Beskidt i aula efter frokost

Forsøg: støjdemping loft ligesom i lok. 302 og 402

Forsøg: støjdemping loft ligesom i lok. 302 og 402 + akustikpaneler på bagvæggen

3.g klasser Saxogade

Undervisningsmiljø 2021 SAXOGADE

Lokale	Klasse	Svarprocent	Opmærksomhedspunkter
308	3.a	77.8%	Dårlige stole støj temperatur - for varmt eller koldt
107	3.b	69.6%	Dårlige stole, støj temperatur - for varmt eller koldt Toiletter lugter
206	3.c	63.0%	Dårlige stole, støj temperatur - for varmt eller koldt Toiletter lugter
306	3.d	73.1%	Dårlige stole, støj, mangler plads i aulaen temperatur - for varmt eller koldt Toiletter lugter
106	3.e	74.1%	Dårlige stole, støj temperatur - for varmt eller koldt Toiletter lugter
240	3.f	83.3%	240 - dårlig udluftning, mangler vinduer, dårlig temperatur Støj dårlige stole, mangler plads i aulaen, toiletter
202	3.h	93.1%	Dårlige stole, støj temperatur - for varmt eller koldt Toiletter lugter

Vi skal have set på stole og borde i de markerede lokaler og udarbejdet en plan for udskiftning

Gerne forsøg med varme i ventilationen i Saxogade i den gamle bygning